

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь проезд Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, ugps@tvcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Тверь проезд Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, ugpn69@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. КРАСНЫЙ ХОЛМ И КРАСНОХОЛМСКОМУ РАЙОНУ
171660, Тверская область, г.Красный Холм, ул. Никитина, дом 4, тел. (48237) 2-25-90, факс (48237) 2-25-90

Предписание № 1 / 1 / 2

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
"КРАСНОХОЛМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Краснохолмского, Весъегонского, Сандовского, Молоковского районов Юдина В.А. по пожарному
надзору

(наименование органа ГПН)

№ 1 от "01" 03 20 17 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "09" 03 20 17 г. по
10 ч 00 мин. "10" 03 20 17 г. проведена плановая проверка

-Романовым Алексеем Анатольевичем, государственным инспектором Краснохолмского,
Весъегонского, Сандовского, Молоковского районов по пожарному надзору, ст.дознавателем
Отделения Надзорной Деятельности Краснохолмского, Весъегонского, Сандовского,
Молоковского районов МБОУ «Краснохолмская средняя общеобразовательная школа №1»
г.Красный Холм ул.Калинина д.51

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Ответственный за ПБ Денисенко Н.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Произвести ремонт автоматической пожарной сигнализации установленной в спортивном зале, произвести замену 2-х датчиков АПС в раздевалке спортивного зала	п.61 правил противопожарного режима в Российской Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	С момента вручения предписания	

2	Отделку эвакуационного выхода с 1 этажа выполнить в соответствии с предъявляемыми требованиями из негорючих материалов	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.134 СП 1.13.130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.4.3.2	01.05.17	
---	--	---	----------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Краснохолмского, Весьегонского, Сандовского, Молоковского районов по пожарному надзору, ст. дознаватель ОНД Краснохолмского, Весьегонского, Сандовского, Молоковского районов
майор вн. службы А.А. Романов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 10 ” 03 20 17 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор СОШ №1 С.В. Романова
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

“ 10 ” 03 20 17 г.