

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе
ул.Садовая, д. 26, г. Бежецк, Тверская область, 171984, телефон/факс 8 (48231) 2-14-42

ПРЕДПИСАНИЕ № 190

« 05 » сентября 20 17 г.

г. Бежецк
(место выдачи)

Специалист - эксперт Иванова Наталья Васильевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и

должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 1», юр. адрес: 171660, Тверская область, г. Красный холм, ул. Калинина, д. 51;

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)

ИНН 6928002996, ОГРН 1026901540522

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя))

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:

Проведена внеплановая проверка исполнения предписания № 60 от 29.03.17г. выданного территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе (далее территориальный отдел) при проведении плановой проверки в отношении МБОУ «Краснохолмская СОШ № 1», расположенного по адресам: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 51.

22.08.2017г. специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе (аттестат аккредитации № RA.RU. 710006 выдан 30.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации) по поручению № 435 от 16.08.2017г. территориального отдела проведено обследование учреждения.

При проведении проверки установлено, что предписание № 60 от 29.03.2017г. выполнено не полностью, а именно:

Не выполнены п. 1, п. 9, выполнены частично п.3, п. 4, п. 6:

Пункт 1 - в кабинетах 1 - а класса, 3- а класса, 3- б класса, 4- а класса не обеспечено соблюдение норм площади на одного учащегося - менее 2,5кв. метров, что является нарушением п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- площадь кабинета 1- а класса (ранее обучался 4-а класс) 44,4 кв. м., количество учащихся 26 чел. – по 1,7 кв. метра на одного учащегося;

- площадь кабинета 4- а класса (в 2016-187 уч. г. За класс) 34,3 кв. м., количество учащихся 22 чел.- по 1,6 кв. метра на одного учащегося;

- площадь кабинета 4- б класса (в 2016-17 уч. году – 3б кл.) 30,7 кв. м., количество учащихся 21 чел.- по 1,5 кв. метра на одного учащегося;

- площадь кабинета 2-а кл. (в 2016-17 уч. году – 1а кл.) 37,4 кв. м., количество учащихся 21 чел. - по 1,8 кв. метра на одного учащегося;

Кабинет № 17 в 2017-2018 учебном году не задействован в учебном процессе.

Пункт 3 - не проведен текущий ремонт с устранением нарушений указанных в акте проверки № 41 от 29.03.2017г. в кабинетах физики (№ 26), химии (№7), русского языка (№11), № 16, в мастерской (в кабинете № 16 – пол (дощатое покрытие) имеет щели; в кабинетах химии (№7), русского языка (№11) нарушена целостность полового покрытия (линолеума), что за-

трудняет проведение систематической влажной уборки; в мастерской у входа половые доски шатаются, пол неровный, стены и потолок неровные с трещинами), что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), ст. 24 Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Пункт 4 – над помещением кабинета химии (№ 7) не проведен ремонт кровли, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Пункт 6 – в мастерской не установлена раковина с подводом горячей и холодной воды, что является нарушением п. 4.27, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Пункт 9 - в основном здании школы не обеспечен подвод внутренних канализационных сетей к умывальным раковинам в кабинетах начальных классов, физики, химии, технологии, около санитарных узлов, что является нарушением п. 8.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок до «15» августа 2018г.:

1. Обеспечить соблюдение норм площади на одного учащегося в кабинетах здания начальной школы 1 а. класса, 4-а класса, 4-б класса, 2 –а класса - п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. Провести текущий ремонт с устранением нарушений указанных в акте проверки № 9/696 от 05.09.2017г. в кабинетах физики (№ 26), химии (№7), русского языка (№11), № 16, в мастерской - п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 24 Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Провести ремонт кровли над помещением кабинета химии (№ 7) - ст. 24 Федерального закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. В мастерской установить раковину с подводом горячей и холодной воды- п. 4.27, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

5. В основном здании школы обеспечить подвод внутренних канализационных сетей к умывальным раковинам в кабинетах начальных классов, физики, химии, технологии, около санитарных узлов - п. 8.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

(указать требования, предписываемые к выполнению и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 1»

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе по адресу: ул.Садовая, д.26, г.Бежецк, Тверская область, 171984, тел./факс 8 (48231) 2-14-42/2-00-31 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до « 15 » августа 20 18 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,
выдавшее предписание


(подпись)

Иванова Н.В.
(расшифровка подписи)

Копия настоящего предписания вручена « _____ » _____ 20 1 _____ г.
(направлена)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Копия предписания направлена заказным письмом с уведомлением исх. № 09/2269-17 от 05.09.2017г