

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе
ул.Садовая, д. 26, г. Бежецк, Тверская область, 171984, телефон/факс 8 (48231) 2-14-42

ПРЕДПИСАНИЕ № 297
должностного лица, осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 27 » ноября 20 19 г.

г. Бежецк
(место выдачи)

Специалист-эксперт Иванова Наталья Васильевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и

должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснохолмская средняя общеобразовательная школ № 1а» (юр. адрес: 171660, Тверская область, Краснохолмский район, город Красный Холм, улица Калинина, 51) по адресам: 171660, Тверская область, Краснохолмский район, город Красный Холм, улица Калинина, 51, улица Калинина, 53/15

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)

ИНН 6928002996, ОГРН 1026901540522;

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:

выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10, Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

В здании начальной школы в коридоре стены неровные, деформированные, с трещинами, на потолке имеются участки с отслоившейся побелкой, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 24 Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Акт обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями не предоставлен – п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинетах 2 - а класса, 3- а класса, 4- а класса не соблюдаются нормы площади на одного учащегося - менее 2,5 кв. метров (площадь каб. 3- а класса 44,4 кв. м., количество учащихся 22 чел, площадь кабинета 2- а класса 34,3 кв. м., количество учащихся 21 чел., площадь кабинета 4-а кл. 37,4 кв. м., количество учащихся 20 чел.) – п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

(указать положения нормативных правовых актов Российской Федерации,

предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

С целью устранения выявленных нарушений требую в срок до « 10 » августа 20 20 г.:

1. Провести текущий ремонт в коридоре здания начальной школы с устранением нарушений указанных в акте проверки № 09/2280 от 27.11.2019- п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 24 Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

2. Обеспечить обследование технического состояния вентиляции специализированными

организациями, акт обследования технического состояния вентиляции предоставить в территориальный отдел – п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. В учебных кабинетах здания начальной школы обеспечить соблюдение нормы площади на одного обучающегося – п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений

обязательных требований законодательства Российской Федерации и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 1»

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в **территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе** по адресу: ул. Садовая, д.26, г.Бежецк, Тверская область, 171984, тел./факс 8 (48231) 2-14-42/2-00-31, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «10» августа 2020г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом в порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в виде наложения штрафа в соответствии с ч.ч. 1, 15, 16 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,
выдавшее предписание



(подпись)

Иванова Н.В.

(расшифровка подписи)

Копия предписания вручена

