

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Тверской области в Бежецком районе

Муниципальное бюджетное  
образовательное  
учреждение  
"Краснохолмская средняя  
образовательная  
школа № 1"  
(МБОУ "Краснохолмская  
сош № 1")  
171660, Тверская область,  
г. Красный Холм,  
ул. Калинина, д.51  
ОГРН 1026901540522 ОКПО 47005922  
ИНН 6926002996 КПП 692601001  
Телефон/факс (8-43-237) 22-3-77  
krsh-shk1@yandex.ru  
20 04 2020 № 62

Ответ на предписание от 27.11.2019 года № 298

МБОУ «Краснохолмская сош №1» на ваше предписание от 27.11.2019 года № 298 сообщает, что с целью устранения выявленных нарушений, были выполнены мероприятия по пункту предписания следующего содержания:

пункт 5. Установлена система фильтрации очистки воды в пищеблоке, которая очищает воду поступающую в пищеблок и к разводящей сети раковин перед обеденным залом. Проведены исследования проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям: железо, мутность, цветность (протокол испытаний №1/2244 от 24.3.2020 года). Исследования показали, что питьевая вода у разводящей сети раковин перед обеденным залом соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821-10.

Приложения:

1. Копия протокола испытаний на 2 листах.
2. Фотоотчёт.

Директор МБОУ «Краснохолмская сош №1»



*[Handwritten signature]*  
Е.В. Корина